

Сеть Отопления. Контур подключения Бойлера к Котлу.


Вариант Е6

В расчет вошло: 1. Диаметр подключения относительно мощности подключения бойлера 60 кВт. 2. Диаметр подключения относительно мощности котла до 36 кВт. 3. Тип бойлера до 1000 литров. 4. Пропускная способность B1 и T3 = 2700 л/ч (без учета дельты температуры производительности оборудования).


Котел ecoTEC plus VU 166-385/5-5, атоTEC VU 200-280/5-5, turboTEC VU 122-362/5-5, Бойлер шиSTOR Vm R 500/3

№	Наименование детали	Ед. Изм.	Кол-во	Артикул
Оборудование				
1	Котел ecoTEC plus VU 166-385/5-5, атоTEC VU 200-280/5-5, turboTEC VU 122-362/5-5	шт.	1	
5	Бак Расширительный 12л.	шт.	1	
33	Разъемный сгон-отсекатель д.1" (Для Бака) (VAL TEE)	шт.	1	
37	Кран д.1/2 разборный прямой вн. Нар.	шт.	2	
40	Обратный клапан д.1/2	шт.	1	
99	Насос COMFORT 15-14 В РМ	шт.	1	
101	Группа безопасности на 10 бар для емкостных водонагревателей с номинальным объемом до 1000 л. Арт. № 305 827	шт.	1	
102	Бойлер 500 литров.	шт.	1	
103	Кран шаровый со сгоном д.1" вн. Нар. Прямой.	шт.	1	
107	Клапан воздуха с отсечным клапаном. д.1/2	шт.	1	
Материал				
8	Муфта пресс нерж.Ф28х1" Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	3	
10	Уголок пресс нерж.Ф28/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	6	
11	Уголок пресс нерж.Ф28/45 Од. Распр. (VIEGA)	шт.	2	
12	Труба нерж. под пресс. д.22х1,2 (VIEGA)	м.п.	4	
13	Труба нерж. под пресс. д.28х1,2 (VIEGA)	м.п.	5	
14	Уголок пресс нерж.Ф22/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	1	
15	Муфта пресс нерж.Ф22х3/4 вн. Рез. (VIEGA)	шт.	1	
20	Хомут металл Резиновый д.22 (под шпильку М8)	шт.	4	
21	Хомут металл Резиновый д.28 (под шпильку М8)	шт.	8	
43	Муфта пресс нерж.Ф22х1/2 Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	2	
52	Тройник пресс нерж.Ф28х22х28 вн.Рез. (VIEGA)	шт.	1	
54	Муфта пресс нерж.Ф28х1" вн. Рез. (VIEGA)	шт.	5	
65	Муфта пресс нерж.Ф22х1" вн. Рез. (VIEGA)	шт.	1	
81	Сгон разборный д.3/4 прямой. вн. Нар.	шт.	1	
98	Уголок пресс нерж.Ф28/45 Двух. Распр. (VIEGA)	шт.	1	
105	Муфта пресс нерж.Ф28х3/4" вн. Рез. (VIEGA)	шт.	2	

Сечение А-А



Примечание:
Осевые размеры, отметки высот не являются обязательными и считать как вспомогательные.



Согласовано	
Инд. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инд. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Вариант - Е6

Лист
1

Формат А3