

Сеть Отопления. Контур подключения Бойлера.


Вариант Д3

В расчет вошло: 1. Диаметр подключения относительно мощности подключения бойлера 60 кВт. 2. Тип Бойлера до 200 литров. 3. Пропускная способность В1 и Т3 = 2700 л/ч (без учета дельты температуры производительности оборудования).

uniSTOR VIH R 200/6				
№	Наименование детали	Ед. Изм.	Кол-во	Артикул
Оборудование				
1	Насосная Группа	шт.	1	
5	Бак Расширительный 18л.	шт.	1	
33	Разъемный сгон-отсекатель д.1" (Для Бака) (VALTEC)	шт.	1	
34	Настенный держатель с хомутом и консолью для 12 л	шт.	1	
37	Кран д.1/2 разборный прямой Вн. Нар.	шт.	2	
40	Обратный клапан д.1/2	шт.	1	
99	Насос COMFORT 15-14 В РМ	шт.	1	
101	Группа безопасности на 10 бар для емкостных водонагревателей с номинальным объемом до 200 л. Арт. № 305 826	шт.	1	
102	Бойлер до 200 литров.	шт.	1	
103	Кран шаровый со сгоном д.1" Вн. Нар. Прямой.	шт.	1	
107	Клапан воздуха с отсечным клапаном. д.1/2	шт.	2	
Материал				
8	Муфта пресс нерж.φ28x1" Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	2	
10	Уголок пресс нерж.φ28/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	6	
11	Уголок пресс нерж.φ28/45 Од. Распр. (VIEGA)	шт.	4	
12	Труба нерж. под пресс. д.22x1,2 (VIEGA)	м.п.	2	
13	Труба нерж. под пресс. д.28x1,2 (VIEGA)	м.п.	10	
14	Уголок пресс нерж.φ22/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	2	
19	Сгон разборный (американка) Вн. Нар. Прямой. д.1"	шт.	2	
20	Хомут металла Резиновый д.22 (под шпильку М8)	шт.	4	
21	Хомут металла Резиновый д.28 (под шпильку М8)	шт.	8	
43	Муфта пресс нерж.φ22x1/2 Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	2	
52	Тройник пресс нерж.φ28x22x28 Вн.Рез. (VIEGA)	шт.	1	
53	Тройник пресс нерж.φ28x28x28 Вн.Рез. (VIEGA)	шт.	2	
54	Муфта пресс нерж.φ28x1" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	2	
65	Муфта пресс нерж.φ22x1" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	1	
89	Уголок пресс нерж.φ22/45 Одн. Распр. (VIEGA)	шт.	2	
104	Сгон Угловой д.3/4 Вн. Нар.	шт.	3	
105	Муфта пресс нерж.φ28x3/4" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	3	
106	Сгон Угловой д.1" Вн. Нар.	шт.	2	
108	Муфта пресс нерж.φ28x1/2" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	2	

Примечание:
Осевые размеры, отметки высот не являются обязательными и считать как вспомогательные.

Сечение А-А



Согласовано

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инд. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Вариант - Д3

Лист
1

Формат А3